

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____ Н.А. Двужилова
 (должность) (подпись, печать) (инициалы,
 фамилия)

"___" _____ 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от "___" _____ г. N ___ в составе:

председателя комиссии директор Двужилова Н.А.
 (должность) (инициалы, фамилия)

членов комиссии:

от заказчика: заведующая хозяйственного отдела Ренц А.Т.
 (должность) (инициалы, фамилия)

От проектной организации:

Главный инженер проекта ООО «ПЕНЗА-ПРОЕКТ» Гранкина Н.В.
 (должность) (инициалы, фамилия)

Инженер ООО «ПЕНЗА-ПРОЕКТ» Федорихина П.А.
 (должность) (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

**Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании МБОУ СОШ с. Голицыно,
 расположенном по адресу: Пензенская область, Нижнеомовский район, с. Голицыно,
 ул. Московская, 43**

(наименование объекта)

установлена, необходимость проведения капитального ремонта
 (ремонта, реконструкции или иное указать)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий
 производства работ, которые характеризуются следующими факторами (при необходимости)

(перечень факторов)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ (при необходимости)

перечень видов демонтажных и строительно-монтажных работ (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

№ п/п	Перечень дефектов с указанием помещения (объекта) иное	Виды необходимых к выполнению работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<i>Силовое электрооборудование</i>					
1	Главный распределительный щит изготовлен на базе устаревших изделий, которые уже не выпускаются, имеют низкий уровень автоматизации, не позволяют выполнить какую-либо диспетчеризацию и удаленный контроль состояния оборудования. ВРУ устарело. Сечение проводов силовых линий, меньше допустимого	Демонтаж ВРУ	шт	4	
2		Демонтаж учетного щитка	шт	1	
3		Демонтаж осветительного щитка	шт	6	
4		Демонтаж кабеля с алюминиевыми жилами	пм	150	
5		Демонтаж автоматов	шт	3	
6		Демонтаж переключателей		3	
<i>Детский сад</i>					
7	По электроосвещению - неисправность, ослабление креплений и отсутствие отдельных приборов, отсутствие приборов освещения (часть светильников не работает), розеток, выключателей, оголение проводов.	Демонтаж щитка осветительного	шт	1	
8		Демонтаж розеток и выключателей	шт	35	
9		Демонтаж светильников	шт	42	

		Демонтаж авто-матов	шт	5	
1 этаж					
10	По электроосвещению - неисправность, ослабление креплений и отсутствие отдельных приборов, отсутствие приборов освещения (часть светильников не работает), розеток, выключателей, оголение проводов.	Демонтаж ящика с понижающими трансформатором	шт	1	
11		Демонтаж выключателей	шт	36	
12		Демонтаж розеток		15	
13		Демонтаж светильников настенно-потолочных	шт	177	90+87
2 этаж					
14	По электроосвещению - неисправность, ослабление креплений и отсутствие отдельных приборов, отсутствие приборов освещения (часть светильников не работает), розеток, выключателей, оголение проводов.	Демонтаж выключателей	шт	31	
15		Демонтаж розеток		50	
16		Демонтаж светильников настенно-потолочных	шт	187	100+87
3 этаж					
17	По электроосвещению - неисправность, ослабление креплений и отсутствие отдельных приборов, отсутствие приборов освещения (часть светильников не работает), розеток, выключателей, оголение проводов.	Демонтаж выключателей	шт	31	
18		Демонтаж розеток		60	
19		Демонтаж светильников настенно-потолочных	шт	183	96+87

Председатель комиссии: директор _____ Двужилова Н.А.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: заведующая хозяйственного отдела _____ Ренц А.Т.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ГИП ООО «ПЕНЗА-ПРОЕКТ» _____ Гранкина Н.В.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Инженер ООО «ПЕНЗА-ПРОЕКТ» _____ Федорихина П.А.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

"__" _____ 2020 г.